

AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

No: LDsq08-0727-0213-23

ARIF FİLİZ MAKİNA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

BAHÇELİEVLER MAH. DEMİRCİLER SOK. NO:24 – SERDİVAN, SAKARYA, TÜRKİYE

D KARE GÖZETİM TEST VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.; yukarıda unvanı belirtilen firmanın ürettiği ve aşağıda teknik özellikleri belirtilmiş olan asansör güvenlik aksamının, **2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin 1 numaralı Ekinde belirtilen Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarını** karşıladığını değerlendirmiş olup, onaylamaktadır.

2014/33/AB Ek IV/A Asansör Güvenlik Aksamı İçin AB Tip İncelemesi (Modül B) ÜRÜNÜN;

Tanımı	: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-I'in 3.2. maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareketini engelleyen tertibatlar
Adı	: Yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı ve kontrolsüz kabin hareketinden korunma tertibatı
Markası	: JUPA
Tipi	: MF
Tip Varyasyonları	: MF 360, MF 1000
Temel Özellikler	: Sertifika ekinde detaylandırılmıştır.


Bu sertifika ve ekinde belirtilen tipler ve ekipmanlar üzerinde gerçekleştirilecek değişiklikler veya ilgili standart üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler durumunda sertifikanın geçerliliği D KARE tarafından yeniden değerlendirilmelidir.

Bu sertifika 25/07/2023 tarihli ve LDsq08-0725-0213-23 numaralı final raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda düzenlenmiştir.

Güvenlik ekipmanının uygunluğunun değerlendirilmesi sırasında TS EN 81-20:2020 ve TS EN 81-50:2020 standartlarında belirtilen muayene ve deney metotları kullanılmıştır.

Selcan GÖRMÜŞ

Genel Müdür



Yayın Tarihi : 27 Temmuz 2023

Geçerlilik Tarihi : 26 Temmuz 2028

